



LEGENDA

1	SCAMBIATORE DI CALORE A.S. / A.C. Potenzialità : 250.000 kcal/h
2	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA SPOGLIATOI / SERVIZI Portata aria : 4600 m³/h
3	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA RISTORANTE Portata aria : 8100 m³/h
4	GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA Potenzialità : 150.000 kcal/h
5	TORRE DI RAFFREDDAMENTO Potenzialità : 190.000 kcal/h
6	ELETTROPOMPE CIRCOLAZIONE A.C. CONDIZIONATORE Prevalenza : 6 m c.a.
7	ELETTROPOMPE CIRCOLAZIONE A.C. VENTILCONVETTORI Portata : 4 m³/h Prevalenza : 6 m c.a.
8	ELETTROPOMPE CIRCOLAZIONE A.C. RADIATORI Portata : 6 m³/h Prevalenza : 9 m c.a.
9	ELETTROPOMPE CIRCOLAZIONE A.R. CONDIZIONATORE Portata : 22 m³/h Prevalenza : 8 m c.a.
10	ELETTROPOMPE CIRCOLAZIONE A.R. VENTILCONVETTORI Portata : 34 m³/h Prevalenza : 11 m c.a.
11	ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE ACQUA DI TORRE Portata : 4 m³/h Prevalenza : 9 m c.a.
12	VASI DI ESPANZIONE CHIUSI A Capacità 170 lt. B Capacità 30 lt. C Capacità 10 lt. D Capacità 30 lt.
13	SCAMBIATORE DI CALORE ISTANTANEO Potenzialità : 200.000 kcal/h

IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

—	ANDATA ACQUA SURRISCALDATA
- - -	RITORNO ACQUA SURRISCALDATA
—	ANDATA ACQUA CALDA
- - -	RITORNO ACQUA CALDA
—	ANDATA ACQUA REFRIGERATA
- - -	RITORNO ACQUA REFRIGERATA
—	CIRCUITO ACQUA DI TORRE
—	ACQUA POTABILE

STUDIO p.i. DAVICO
 Consulenze Tecniche e Progettuali
 Via Leini n°24/a 10155 Torino
 Tel. +39-0112473816 - Fax +39-0112486485

IT/06	Numero tavola:	Titolo: WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Segnali S.p.A. Stabilimento di Piossasco Impianto di climatizzazione - sottocentrale termica (STC2)	Aggiornamenti: 1 18/04/2000 2 - 3 - 4 - 5 -
	Scala:	Data: Luglio '80	