



**LABORATORIO**

**BUSSOLA**

**SPOGLIATOIO**

**MAGAZZINO**

**FILTRAZIONE**

Installazione	Tipo filtro	Dimensione in mm	Numero filtri	Efficienza
P.A.E. U.T.A.	Cole-fibra	500 x 500 x 48	2	G4 EN179
	Tavole rigate	500 x 500 x 200 267 x 500 x 200	1	F6 EN179
Esplorazione a/c	Cartaceo	610 x 610 x 200	2	H14 EN182
Mandata aria U.T.A.	Filtri a/ci compatti	500 x 500 x 137 267 x 500 x 137	1	F9 EN179
Terminal Laboratorio	Filtri HEPA	610 x 610 x 140	9	H14 EN182
Terminal Bussola	Filtri HEPA	610 x 610 x 140	1	H14 EN182
Terminal Spogliatoio	Filtri HEPA	610 x 610 x 140	2	H14 EN182
Terminal Magazzino	Filtri HEPA	540 x 540 x 90	1	H14 EN182

**framras impianti s.a.s.**  
 Str. Genova 182 - 10024 MONCALIERI (TO) tel. (011)647.24.22 r.a. - fax (011)647.24.36 E-mail: framras@iol.it

Disegno: **13**      Revisione: **0**      Data: **18/07/05**      Scala: **---**

Lavoro: **LABORATORIO U.Ma.C.A.**      Disegnato da: **G. Tres**

Verificato da: **---**      Comittente: **OIRM S. ANNA**

Titolo: **SCHEMA UNIFILARE**      Commessa: **ZA4.05**

Nome file: **13.0-UNIFILARE-ZA4.05.dwg**

Questo elaborato è di proprietà riservata. Non è vietata la riproduzione anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione. L'assunzione è perseguibile a termini di legge.